

Schulage 3

SITZUNGSVORLAGE

Eigenbetrieb Abwasserwerk

TOP Ö8

Sitzung 17.12.25

Ersatzneubau Druckleitung Buchau-Ost bis Pegnitz; Durchführungsbeschluss, Variantenuntersuchung und Festlegung


I. Sachverhalt

Die Druckleitung von Buchau-Ost bis Pegnitz ist eine der wichtigsten im gesamten Gemeindegebiet. Über diese Leitung sind insgesamt zehn Ortschaften (Buchau, Büchenbach, Kaltenthal, Langenreuth, Leups, Stemmenreuth, Troschenreuth, Zips und die Wassergäste Lindenhart und Schnabelwaid) mit der Kläranlage Pegnitz-Hainbronn verbunden. Die Druckleitung wurde 1976 gebaut und ist somit fast 50 Jahre alt. Hydraulisch ist die Leitung am Kapazitätslimit.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 14.05.2025 beschlossen, das Ing. Büro BaurConsult mit der ersten Stufe (LPh 1-4) der Planung für den Ersatzneubau der Druckleitung von Buchau bis Pegnitz zu beauftragen.

Die Leistungsphase 2 ist nun abgeschlossen, das Ergebnis der Variantenuntersuchung liegt vor. Die verschiedenen Lösungsansätze werden in der Sitzung durch einen Mitarbeiter des Ing. Büros vorgestellt.

Es wurden 3 mögliche Varianten untersucht:



Anlage 5

SITZUNGSVORLAGE

AL 3, FB 31, FB 33 und AWW

TOP Ö7

Straßen- und Kanalsanierung im Erlenweg; Entwurfsplanung

Sitzung 17.12.25

Sachverhalt:

Bei Maßnahmen zur Auswechslung oder Sanierung von Ortskanälen werden aus Gründen der Wirtschaftlichkeit gleichzeitig notwendige Straßensanierungen mit durchgeführt. Entsprechend des Beschlusses des Stadtrates vom 16.11.2020 wurde zur besseren Koordinierung solcher Maßnahmen eine Prioritätenliste aufgestellt. In Umsetzung dieser Prioritätenliste erfolgt derzeit in der Lohesiedlung im Theodor-Storm-Weg, Heinestraße, Lohestraße, und im OT Neuhof die Sanierung des Kanals und des Straßenbereichs. Für das Jahr 2026 ist die Sanierung des Erlenweges geplant.

Im Zuge der Ausarbeitung der Entwurfsplanung fand mit den an den Erlenweg angrenzenden Grundstückseigentümern am 09.12.2024 eine Informationsveranstaltung statt.

Bei dieser Informationsveranstaltung wurden die Überlegungen zur Gliederung der derzeit asphaltierten Verkehrsfläche in eine Fahrbahn mit Asphaltdecke sowie gepflasterten Gehweg- bzw. Stellplatzbereich vorgestellt. Unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Verkehrsfläche und auch im Hinblick auf die Radwegführung wurde in der Veranstaltung am 09.12.2024 eine Einbahnstraßenregelung von der Raumergasse bis auf Höhe des Gebäudes Erlenweg 19 positiv beurteilt.

In der vom Ing.-Büro Baur Consult in der Folge ausgearbeiteten Entwurfsplanung vom 04.12.2025 (siehe Anlagen 1 und 2) ist die Gliederung der Verkehrsfläche mit der künftig asphaltierten Fahrbahn sowie den gepflasterten Gehweg- bzw. Stellplatzbereichen dargestellt.


Mit dieser Planung kann wie bereits in der Raumergasse praktiziert die Freigabe des Radverkehrs entgegen der Einbahnrichtung erfolgen, so dass damit der Lückenschluss des Geh- und Radweges vom Einmündungsbereich B2/Badstraße bis zur Raumergasse möglich ist.

Beschlussvorschlag:

Mit der Entwurfsplanung des Ing.-Büros Baur Consult vom 04.12.2025 zur Straßenbaumaßnahme im Erlenweg besteht Einverständnis.

II. Zur Sitzung des Stadtrates

Pegnitz, den 05.12.2025


Wolfgang Nierhoff
Erster Bürgermeister